

Santiago, 12 de mayo de 2025
CGET00752-25

Estimado Señor
Rodrigo Espinoza
Gerente de Operaciones
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref.: SE Pitrufquén – Reemplazo por
emergencia operacional de Transformador
N°2 de 20 MVA.
i) Carta CGET00726-25 (ingreso CEN
DE04511-25) de fecha 2 de mayo 2025

Tal como se indicó en nuestra carta de referencia CGET00726-25, CGE Transmisión está ejecutando un proyecto de emergencia destinado al reemplazo del Transformador T2 66/23 kV de 20 MVA en la Subestación Pitrufquén. Originalmente, este equipo iba a ser sustituido por un nuevo transformador de 66/23 kV y 30 MVA; sin embargo, debido a una falla interna detectada durante su puesta en servicio, se optó por la instalación provisoria de un transformador alternativo.

El equipo provisorio a instalar corresponde a un transformador 66/24 kV, 10-13,3 MVA, conexión Dyn1 (ID 157), marca Tusan, el cual fue trasladado desde la Subestación Pucón.

Por lo anterior, solicitamos su autorización para la puesta en servicio de estas obras de emergencia, cuya ejecución considerando los avances actuales en terreno la programaremos para mañana martes, 13 de mayo de 2025, en virtud del concepto de "curso forzoso" establecido en el artículo 127 del Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional (DS N°125/2017). Esta solicitud se fundamenta en el riesgo inminente que representa esta situación para la continuidad del suministro eléctrico a clientes finales, siendo la solución inmediata la instalación temporal de un transformador con características similares, mientras se completa el mantenimiento mayor del Transformador T2.

Cabe señalar que los estudios de protecciones fueron enviados a su representada el día jueves 8 de mayo de 2025, y que los protocolos de prueba del nuevo equipo serán

remitidos a la brevedad y antes de la puesta en servicio.

Dado que esta intervención requiere el uso de recursos significativos, agradecemos de antemano su pronta respuesta a nuestra solicitud. Sin otro particular, y quedando a su disposición para cualquier información adicional, le saluda atentamente,



Víctor Gutiérrez González.

Encargado Titular

CGE Transmisión

ASA

cc: Gerencia Zonal Araucanía

Gerencia Planificación de Mantenimiento