

Santiago, 12 de mayo de 2025

**DE 02775-25**

Señor  
Marco Mancilla Ayancán  
Secretario Ejecutivo  
**Comisión Nacional de Energía**  
Presente


**Ref.:** Respuesta a Oficio CNE Ord. N°322/2025.  
Solicita Informe de Seguridad (Exención del plazo de 36 meses para informar el reemplazo del transformador N°6 110/13.8 kV, 8/10 MVA, de S/E Huasco).  
**Responde a Ingreso OP01030-25.**

De mi consideración:

Me refiero a lo indicado en su Oficio Ord. N°322/2025, remitido al Coordinador Eléctrico Nacional el 25 de abril de 2025, en el cual se solicita, conforme con lo establecido en el artículo 72°-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos y al artículo 34° del Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, informar de qué manera se ve afectada la seguridad del sistema eléctrico, a causa de la exención del plazo de 36 meses requerido por la empresa Guacolda Energía SpA, para comunicar el reemplazo del transformador N°6 110/13.8 kV, 8/10 MVA, de la S/E Huasco, por un transformador 110/13.8 kV, 10/13.3 MVA.

Al respecto, adjunto envío a usted el Informe de Seguridad GO N°07-2025 elaborado por este Coordinador que da respuesta a lo solicitado en su oficio. En este informe se concluye que la ejecución de este reemplazo, antes del plazo de 36 meses, no afecta la condición de seguridad del sistema eléctrico.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



**Ernesto Huber J.**  
**Director Ejecutivo**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

LCG/adr  
c.c.: Sr. Rodrigo Espinoza V. – Gerente de Operación

**COMPROBANTE RECEPCIÓN CNE DE CARTA DE02775-25 E  
INFORME DE SEGURIDAD GO N°07-2025 QUE DA RESPUESTA A  
Oficio CNE Ord. N°322/2025 DEL 25.04.2025.**

**De:** oficinadepartes <oficinadepartes@cne.cl>

**Enviado el:** martes, 13 de mayo de 2025 11:05

**Para:** Alejandra González Contreras <Alejandra.Gonzalez@coordinador.cl>; oficinadepartes <oficinadepartes@cne.cl>

**CC:** Luis Calabran Guerrero <Luis.Calabran@coordinador.cl>; Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>; Rodrigo Espinoza Vilches <Rodrigo.Espinoza@coordinador.cl>; Gretchen Helene Zbinden Véliz <gretchen.zbinden@coordinador.cl>

**Asunto:** RE: Se adjunta Carta DE 02775-25 e Informe de Seguridad GO N° 07-2025 del Coordinador Eléctrico Nacional (Responde a Ingreso OP01030-25).

Estimad@s

Acuso recepcion de informacion

[oficinadepartes@cne.cl](mailto:oficinadepartes@cne.cl)

Comisión Nacional de Energía | Gobierno de Chile  
+562 27972600



**De:** Alejandra González Contreras <[Alejandra.Gonzalez@coordinador.cl](mailto:Alejandra.Gonzalez@coordinador.cl)>

**Enviado el:** lunes, 12 de mayo de 2025 20:21

**Para:** oficinadepartes <[oficinadepartes@cne.cl](mailto:oficinadepartes@cne.cl)>

**CC:** Luis Calabran Guerrero <[Luis.Calabran@coordinador.cl](mailto:Luis.Calabran@coordinador.cl)>; Alejandra Domínguez Rivera <[Alejandra.Dominguez@coordinador.cl](mailto:Alejandra.Dominguez@coordinador.cl)>; Rodrigo Espinoza Vilches <[Rodrigo.Espinoza@coordinador.cl](mailto:Rodrigo.Espinoza@coordinador.cl)>; Gretchen Helene Zbinden Véliz <[gretchen.zbinden@coordinador.cl](mailto:gretchen.zbinden@coordinador.cl)>

**Asunto:** Se adjunta Carta DE 02775-25 e Informe de Seguridad GO N° 07-2025 del Coordinador Eléctrico Nacional (Responde a Ingreso OP01030-25).

Estimado Señor Marco Mancilla:

Junto con saludarlo y por especial encargo del Señor Ernesto Huber J., Director Ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, se adjunta Informe de Seguridad GO N° 07-2025 que da respuesta

a lo solicitado en su Oficio CNE Ord. N°322/2025 de fecha 25 de abril de 2025.

Agradeceremos confirmar su recepción a este correo electrónico.

Atentamente,



Alejandra González Contreras  
Asistente Dirección Ejecutiva  
Dirección Ejecutiva

Santiago de Chile  
Tel: +56 2 2424 6419

[www.coordinador.cl](http://www.coordinador.cl)