Charrúa
Transmisora de Energía S.A

Av. Apoquindo 4501 | Piso 19
Oficina 1902 | Las Condes
7580128 Santiago

T. + +562 3319 7200

Señora
Gretchen Zbinden V.
Subgerente de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional
Santiago, Chile

Santiago, 22 de mayo de 2025

REF: CE-10-2025-CHATE - Responde a DE 02818-25 "Operación del EDAC-BF en el SEN".

De nuestra consideración,

En relación con su carta DE 02818-25 "Operación del EDAC-BF en el SEN", donde solicita más información sobre la operación del EDAC-BF en el SEN, ocurrida a las 14:20 horas del día 05 de abril de 2025, coincidente con una falla en el circuito N°3 de la línea 3x500 kV Charrúa - Ancoa, propiedad de su representada, podemos señalar lo siguiente:

• Mayores antecedentes respecto de los elementos de reconexión implementados en los sistemas de protección de los paños K3 de S/E Charrúa y K7 de S/E Ancoa. Lo anterior, debido a que, en el Estudio de Coordinación y Ajustes de Protecciones, incluido como antecedente en los anexos de las fichas técnicas de los sistemas de protecciones de los mencionados paños en la plataforma Infotécnica del Coordinador, se señala que no se considera habilitar la reconexión automática para el circuito N°3 de la línea 3x500 kV Charrúa - Ancoa.

> R/: Los elementos de reconexión implementados en los sistemas de protección de los paños K3 de S/E Charrúa y K7 de S/E Ancoa fueron habilitados según Estudio "IEB-973-19-010(E)_Estudio de Recierre Tripolar CHATE y AJTE", que se aprobó mediante correo electrónico por interlocutor de vuestra representada el Sr. Diego Joaquín Orellana Lineros. Dicho estudio fue implementado el 07-06-2020 según solicitudes de desconexión número 2020038704 para el Paño K7 de Subestación Ancoa y solicitud de desconexión número 2020038705 para el Paño K3 de Subestación Charrúa, posterior a la ejecución de los trabajos anteriormente mencionados se enviaron los Print Out a los correos diego.orellana@coordinador.cl; daop@coordinador.cl; e infotecnica@coordinador.cl; los cuales fueron aprobados el 21-07-2020, encontrándose sin observaciones.
>
> Se adjuntan a esta carta los correo con aprobaciones, solicitudes de desconexiones, el estudio aprobado y sus anexos.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

David Germán Zamora Mesías
Digitally signed by David Germán Zamora Mesías
Date: 2025.05.23 09:27:39 -04'00'

David Zamora Mesías
Gerente de Operaciones
Charrúa Transmisora de Energía S.A.