

Santiago, 26 de mayo de 2025

DE 03107-25

Señor
Miguel Buzunariz Ramos
Encargado Titular
Enel Generación Chile S.A.
Presente

Ref.: Solicitud Inicio Proceso
Modificación Relevante Proyecto
“Conexionado de línea MT 13,8 [KV]
desde caverna máquinas Pangué hasta
campamento Pangué” (NUP 5761).

[1] Carta OP-109-25, recibida el 07 de
mayo 2025.

Responde a DE04613-25.

De mi consideración:

Me refiero a la aplicación del Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI” y a la Solicitud de Inicio del Proceso de Conexión del Proyecto denominado “Conexionado de línea MT 13,8 [KV] desde caverna máquinas Pangué hasta campamento Pangué”, informado mediante la carta de la Ref. [1].

Al respecto, comunico a usted que la solicitud de conexión de su proyecto ha sido declarada no admisible, en virtud de que no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 11 del Anexo Técnico anteriormente citado.

En particular, se ha identificado la ausencia o incompletitud de la información correspondiente a los literales siguientes:

- **Literal c:** DUF en formato .pdf y .dwg, que aclare la condición futura de los equipos de la subestación (equipos sin identificación y definición ambigua del alcance del proyecto).
- **Literal d:** Cronograma con plazos de atención de cada requerimiento.
- **Literal e:** Propuesta de reajuste de protecciones, en caso de que corresponda.
- **Literal f:** Identificación de los IDs de los equipos a modificar y IDs de los datos a modificar en cada equipo.

Adicionalmente, se requiere adjuntar el Formulario de Solicitud de Inicio de Proceso de Conexión, junto con el DUF actualizado, conforme a lo dispuesto en la Guía de Nomenclaturas de Instalaciones (respecto a nomenclatura e identificación del alcance), así como el cronograma del proyecto. Estos documentos se encuentran disponibles en la sección **Documentación** de la [Plataforma de Gestión de Proyectos](#).

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


Carla Hernández O'Ryan
Subgerenta de Interconexión de Proyectos
Coordinador Eléctrico Nacional

MMO/MCR/JVP

C.C.:

Sr. Adrián Guzmán Márquez - Encargado Suplente, Enel Generación Chile S.A.

Sr. Fidel Rivera Lizana – Coordinador Titular, Proyecto Conexionado de línea MT 13,8 [KV] desde caverna máquinas Pangué hasta campamento Pangué.

Sr. Germán Concha Vielma – Coordinador Suplente, Proyecto Conexionado de línea MT 13,8 [KV] desde caverna máquinas Pangué hasta campamento Pangué.