

Correlativo DE03480-25 responde a ingreso OP01210-25.

Asunto: Correlativo DE3480-25. Correo respuesta a ingreso OP01210-25 de Algarrobo SpA.
5298 PMGD Algarrobo - Respuesta a Solicitud de Entrada en Operación.

De: Nicole Anfossi Montenegro <nicole.anfossi@coordinador.cl>

Enviado el: martes, 10 de junio de 2025 16:59

Para: s.chaura@langa-international.com

CC: María Gabriela Malavé Ortiz <maria.malave@coordinador.cl>; Angel Sandoval Vergara <angel.sandoval@coordinador.cl>; David Clavijo <dclavijo@reliable.cl>; pmgd <pmgd@coordinador.cl>; Andres Caviedes <a.caviedes@langa-international.com>

Asunto: 5298 PMGD Algarrobo - Respuesta a Solicitud de Entrada en Operación correlativo OP01210-25

Estimado Sr. Stephano Chaura Montenegro
Algarrobo SpA

Junto con saludar, mediante el presente correo, me comunico para dar respuesta a la solicitud de Entrada en Operación de correlativo OP01210-25. Al respecto indico lo siguiente:

Este Coordinador ha identificado que el Formulario N°21: Protocolo de Puesta en Servicio", se encuentra incompleto, por lo que no es posible verificar que durante el período de Puesta en Servicio se hayan ejecutado las pruebas indicadas en el Título 8-3 de la NTCO de PMGD en instalaciones de media tensión.

En virtud de lo indicado, se solicita a su representada enviar una nueva versión del Formulario N°21, que declare el cumplimiento de las exigencias técnicas para los parámetros de reconexión que exige la normativa vigente, junto con los antecedentes que permitan verificar dichos requisitos; o acreditar que las pruebas "Protección RI: Parámetros de Reconexión" no fueron requeridas por la respectiva empresa distribuidora para el proyecto, acompañando los sustentos correspondientes.

Finalmente, es preciso mencionar que su representada deberá enviar una nueva Solicitud de Entrada en Operación del proyecto, la que deberá acompañarse con la versión corregida del Formulario N°21 y los demás antecedentes que se indican en el Capítulo 7 del Anexo 1: Procedimiento de Interconexión de Proyectos, o los antecedentes justificativos indicados.

Sin otro particular,

Atentamente,



Nicole Anfossi Montenegro
Ingeniera de Departamento Conexiones
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Santiago de Chile
Tel: +56 2 24246300

www.coordinador.cl