

OR-000140-2025

Santiago, 13/06/2025

Señor

Ernesto Huber J.

Director Ejecutivo

Coordinador Eléctrico Nacional

Av. Parque Isidora N°1061, Pudahuel, Parque Industrial ENEA

PRESENTE.**REFERENCIA:** Solicitud de Modificación No Relevante (MNR): Reemplazo de TTPP de Barra 220 kV Sección 1 de S/E Pan de Azúcar.

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI”, se solicita el inicio del proceso de conexión para el proyecto “Reemplazo de TTPP de Barra 220 kV Sección 1 de S/E Pan de Azúcar”. Se adjunta formulario con antecedentes solicitados.

El proyecto de la referencia comprende todas las actividades necesarias para efectuar el reemplazo del transformador de potencial de la barra. El equipo existente (marca Balteau, modelo UEZ 220 PT, fabricación en el año 1978) serán reemplazados por transformadores de potencial marca Arteche, modelo UTF-245 y año de fabricación 2024. Las principales actividades contempladas para efectuar el reemplazo de los equipos son las siguientes: ingeniería, suministro, construcción, montaje y puesta en servicio. Cabe destacar que este proyecto no genera cambios topológicos ni de los niveles de cortocircuito en el punto de conexión de la instalación.

Sin otro particular, saludan atentamente a usted

TRANSELEC S.A.,**María José Reveco****Gerente Gestión de Redes**