

Correlativo DE03739-25 responde a ingreso OP01304-25.

Asunto: Correlativo DE03739-25. Correo respuesta a ingreso OP01304-25 de San Ramón Solar SpA. NUP 3996 Parque Solar San Ramón - EO no admisible.

De: Angel Sandoval Vergara <angel.sandoval@coordinador.cl>

Enviado el: miércoles, 18 de junio de 2025 16:26

Para: mj.quiroga@fluxsolar.cl

CC: Gino Cruz Olmeño <g.cruz@fluxsolar.cl>; Gianfranco Bettancourt Garay <g.bettancourt@fluxsolar.cl>

Asunto: NUp 3996 Parque Solar San Ramón - EO no admisible

Estimada María José Quiroga
San Ramón Solar SpA

Junto con saludar y esperando se encuentre bien, en respuesta a la Solicitud de Entrada en Operación (SEO) del proyecto NUP 3996 Parque Solar San Ramón, recibida mediante el correlativo **OP01304-25** indico que, una vez revisados los antecedentes se ha concluido que no es posible otorgar la Entrada en Operación al proyecto PMGD en asunto, considerando los puntos indicados a continuación:

Este Coordinador ha identificado que el Formulario N°21: "Protocolo de Puesta en Servicio" y particularmente la sección "Protección RI: Parámetros de Reconexión", se encuentra indicado N/A en algunos campos, por lo que no se puede corroborar haber ejecutado la totalidad de las pruebas indicadas en el Título 8-3 de la NTCO de PMGD en instalaciones de media tensión.

En virtud de lo indicado, se solicita a su representada los antecedentes que permitan verificar dichos requisitos; o acreditar que las pruebas "Protección RI: Parámetros de Reconexión" no fueron requeridas por la respectiva empresa distribuidora para el proyecto, acompañando los sustentos correspondientes.

Finalmente, es preciso mencionar que su representada deberá enviar una nueva SEO del proyecto, la que deberá acompañarse con los sustentos requeridos en el párrafo anterior junto los demás antecedentes que se indican en el Capítulo 7 del Anexo 1: Procedimiento de Interconexión de Proyectos, o los antecedentes justificativos indicados.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Angel Sandoval Vergara
Ingeniero de Departamento Conexiones
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6300
www.coordinador.cl