

Correlativo DE04193-25 Respuesta carta ingreso DE06458-25.

De: Jorge Luis Gallegos Mellado
Enviado el: jueves, 10 de julio de 2025 13:08
Para: Juan.veloso@saesa.cl
CC: kandinsky.dintrans@saesa.cl; gerardo.herreros@saesa.cl; DAOP; Alejandra Domínguez Rivera; Ximena Valeria Henríquez Bellone
Asunto: Plan de Acción por EAF 006-2024 - Falla en la línea 66 kV Osorno - Remehue N°1 - RESPONDE A DE06458-25.
Datos adjuntos: DE06458-25.pdf; Anexo_1_1.pdf; Anexo_2_1.pdf

Señor
Juan Veloso Molina
Encargado Titular
Sistema de Transmisión del Sur S.A.
Presente

Junto con saludar, con respecto a la falla en el circuito N°1 de la línea 66 kV Osorno - Remehue, ocurrida a las 10:14 horas del día 06 de enero de 2024, y en base a lo informado en su carta N°1570041 de fecha 04 de julio de 2025 (adjunta), donde se remite una nueva versión del estudio por cambios de ajustes en la función 51G del paño B3 de S/E Barro Blanco, le confirmamos que dicho estudio no posee observaciones adicionales por nuestra parte, por lo que se encuentra aprobado.

Por otra parte, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se solicita remitir a más tardar a las **18:00 horas del día 17 de julio de 2025** la siguiente información:

- Plazo máximo de implementación de los nuevos ajustes para la función 51G del paño B3 de S/E Barro Blanco, según el ECAP EN240102.1 Rev. 0 adjunto (Anexo_1_1.pdf).

Agradeciendo de antemano su respuesta, **la que deberá ser cargada en el Sistema de Correspondencia del Coordinador** (cuyo número de correlativo de carta será notificado a través de dicho sistema), con el fin de disponer de los antecedentes necesarios para proceder con el cierre del Plan de Acción en la plataforma que posee la SEC para tales efectos.

Saluda atentamente,



Jorge Luis Gallegos Mellado
Ingeniero de Análisis de la Operación
Gerencia Operación
Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6300

www.coordinador.cl