

CORRELATIVO DE 5086-25
Asunto: Plan de Acción por EAF 090-2024 - Desconexión forzada del transformador 66/13.2 kV N°1 de S/E Guayacán - Responde a DE05404-24

De: Raicit Guevara Diaz <Raicit.Guevara@coordinador.cl>
Enviado el: jueves, 14 de agosto de 2025 17:53
Para: Marcos Fabrisio Sandoval Irribarra <msandovali@cgetransmision.cl>
CC: Alonso Antonio De Jesús Salazar Martínez <aadjsalazarm@cge.cl>; Natalia Andrea Moreno Jerez <namorenoj@cgetransmision.cl>; Marcelo Quezada Soto <mquezadas@cgetransmision.cl>; Víctor Alfonso Gutierrez Gonzalez <VAGUTIERREZG@CGETRANSMISION.CL>; Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>; Alfonso Gutierrez Gonzalez <VAGUTIERREZG@CGETRANSMISION.CL>; DAOP <daop@coordinador.cl>; Yozú Andrés Cataldo Fernandez <Yozu.Cataldo@coordinador.cl>
Asunto: Plan de Acción por EAF 090-2024 - Desconexión forzada del transformador 66/13.2 kV N°1 de S/E Guayacán - Responde a DE05404-24

Estimado Marco,

Junto con saludar comento, que a pesar de que en la Infotécnica los datos que se pidieron reabrir ya están abiertos, en conversación con nuestro Departamento de Información Técnica, nos informaron que el correcto proceder, debido a que el equipo fue reemplazado por otro por falla, es crear un nuevo registro para el nuevo pararrayos (ID) donde se deben ingresar los datos del nuevo equipo.

7902	PR S/E GUAYACAN BT1	CGE TRANSMISIÓN S.A.	CGE TRANSMISIÓN S.A.	S/E GUAYACAN	S/E GUAYACAN BT1	PY04T00S85E01T0058	ANEXOS	FICHAS TÉCNICAS
Concepto	UM	Valor	Observación	Certificación	Fecha Modificación			
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LOS ESTUDIOS DEL COORDINADOR								
23.1 Tensión nominal	[kV]	54			30-07-2024 05:27:03			
23.2 Corriente de descarga nominal (peak)	[kA]	10			30-07-2024 05:27:03			
23.3 Tensión residual. Datos solicitados con peak de 10kA y forma de onda 8/20us	[kV]	140			30-07-2024 05:27:03			
23.4 Señalar si cuenta con contador de descarga	Si/No	NO			30-07-2024 05:27:03			
ANEXOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA								
1 Datos de placa (* pdf o *.jpg)	[Anexo]	7902 Datos de Placa.zip			30-07-2024 05:27:03			

Coloco en copia a la persona de contacto de Infotécnica (Yozú Cataldo) para que se comuniquen con él, y normalicen el registro de la información técnica del nuevo equipo.

Quedo atenta a la confirmación de la creación del nuevo ID o registro del equipo y al ingreso de su información técnica para dar por cerrado este seguimiento.

Saludos,



Raicit Guevara Diaz
Ingeniero de Análisis de la Operación
Gerencia Operación

Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6429

www.coordinador.cl