CORRELATIVO DE 05110-25
Asunto: Solicita respuesta a la carta DE03013-25 - EAF 150 y 159-2025 - Operación del EDAC-BF en el SEN

De: Raicit Guevara Diaz <Raicit.Guevara@coordinador.cl>
Enviado el: lunes, 18 de agosto de 2025 16:19
Para: Marelf Andres Reyes Faundez <mreyes@antucoya.cl>
CC: DAOP <daop@coordinador.cl>; Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>; Hector Manuel Castro Araya <hcastro@aminerals.cl>; leonardo.gonzalez@aminerals.cl
Asunto: Solicita respuesta a la carta DE03013-25 - EAF 150 y 159-2025 - Operación del EDAC-BF en el SEN

Señor
Marelf A. Reyes F.
Minera Antucoya
Encargado Titular
Presente

Junto con saludar, me refiero a la carta **DE03013-25** de fecha 22 de mayo de 2025 (adjunta), asociada con la operación del EDAC-BF en el SEN, ocurridas a las 11:22 horas y 14:20 horas de los días 03 y 05 de abril de 2025, respectivamente, la cual, de acuerdo con nuestros registros, a la fecha aún no ha sido respondida, en específico se solicita:

- Envío de los Informes de Falla de 48 horas y 5 días, con los antecedentes requeridos para la evaluación de la operación del escalón N°2 del EDAC-BF, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.
- Antecedentes que permitan determinar el modo de operación de los interruptores asociados al EDAC-BF, según se detalla:

							Antecedentes Entregados			Análisis del EDAC - BF				
N° EAF	N° Análisis	N° IF 48H	Coordinado	Subestación	Alimentador	Fecha/Hora	IF 5 días	Archivo Comtrade relé	Resúmen Eventos relé	Desempeño operativo del relé	Modo de operación del Interruptor	Observación	Solicitud de Antecedentes / Planes de acción.	Incumplimientos Normativos
150-2025	93	No remitido	Minera Antucoya	Antucoya	No informado	03-04-2025 11:22	No	No	No	Antecedentes Insuficientes	Antecedentes Insuficientes	No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días.	Se solcita a Minera Antucoya los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, con el análisis del EDAC_BF en S/E Antucoya, junto con los registros del relé de frecuencia en formato Comtrade.	Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC_BF.
159-2025	94	No remitido	Minera Antucoya	Antucoya	No informado	05-04-2025 14:20	No	No	No	Antecedentes Insuficientes	Antecedentes Insuficientes	No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días.	Se solicita a Minera Antucoya los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, con el análisis del EDAC-BF en S/E Antucoya, junto con los registros del relé de frecuencia en formato Comtrade.	Falta de completitud y entrega de antecedentes asociados al Informe de Falla de 5 días, requeridos para el análisis de la operación del EDAC-BF.

- Motivos que propiciaron la no entrega de la información citada en las viñetas anteriores en tiempo y forma, junto con las acciones que su representada realizará para evitar una nueva ocurrencia de omisión de dichos antecedentes.
- Otros antecedentes que considere relevantes en relación con lo solicitado.

Al respecto, solicito a usted remitir los antecedentes requeridos en dicha carta antes de las 18:00 horas del día **22 de agosto de 2025**, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el

Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

Saluda atentamente,

Raicit Guevara Diaz
Ingeniero de Análisis de la Operación
Gerencia Operación

Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6429

www.coordinador.cl