

Temuco, 8 de agosto de 2025
GTS Nº1988/2025 CGET-ZA

Señor
Ernesto Huber Jara
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional
Santiago

Ref.: Solicitud de Modificación No Relevante (MNR)

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el artículo 11 “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI”, se solicita el inicio del proceso de conexión para el proyecto: “Reemplazo del interruptor 52ECE1 en S/E Loncoche”.

En el Formulario “Solicitud Inicio Proceso Modificación No Relevante (MNR)” se adjuntan los antecedentes solicitados en el mencionado Artículo.

El proyecto consiste en el reemplazo de un interruptor, 52ECE1, lo anterior por falla en unidad original. El nuevo interruptor por instalar será de tecnología en vacío, marca EATON, modelo 240 W-VACiR 25.

Saluda atentamente a usted
CGE Transmisión S.A.



Leonardo Morales Bustamante
Gerente Transmisión Sur

Incl. Anexo 1 Formulario Solicitud de Modificación No Relevantes SMNR
Anexo 2 Cronograma de modificación de las instalaciones
Anexo 3 Diagrama unilineal funcional SE Loncoche
Anexo 4 Personería de representantes CGET

JSCh/icz