

Correlativo DE05192-25 Respuesta a carta ingreso DE06872-25.

De: Felipe Ulloa Vera en nombre de DCSO
Enviado el: jueves, 21 de agosto de 2025 14:25
Para: Vega Tamburini, Andres
CC: Utreras Iriarte, Diego; Rivera Caro, Rodrigo; Andrés de Andrade Manrique; Cristina Rosales Lepe; Felipe Ulloa Vera
Asunto: Respuesta Carta DE06872-25: "Solicita pronunciamiento al Coordinador para presentar los antecedentes de cumplimiento del Hito Relevante N°4 "Entrega de Modelos de Simulación" - Obra NUP 5028

Estimado Andrés,

Esperando que te encuentres de la mejor manera, en relación con la carta PET0019-AUT-CR-T-0003, recibida con código interno DE06872-25, y a lo conversado en la reunión del pasado 17 de julio, respecto al cumplimiento del Hito Relevante N°4 del proyecto NUP 5028 "CCSS en S/E Ana María".

Conforme al "Procedimiento de Modelación y Homologación de Instalaciones del SEN" y a lo establecido en el numeral 7.3.1 de las Bases Administrativas Generales de la licitación correspondiente, confirmamos que las pruebas de puntos de operación y la simulación de la relación EFDmax / EFDnom están asociadas al Hito Relevante N°6 "Verificación de Equipos en Sitio".

Por lo tanto, dichas pruebas no deben ser consideradas dentro del cumplimiento del Hito Relevante N°4. Por lo tanto, la entrega de los modelos de simulación en su estado actual, incluidos los provistos por el fabricante, se considera suficiente para dar por cumplido el mencionado hito. Las pruebas pendientes deberán presentarse más adelante como parte del Hito Relevante N°6, junto con los modelos ajustados conforme a los resultados obtenidos en sitio.

Quedo atento a cualquier consulta adicional.

Saludos,



Felipe Ulloa Vera
Ingeniero de Control y Supervisión de Obras
Departamento Control y Supervisión de Obras

Santiago de Chile
Tel:
www.coordinador.cl