



Santiago, 22 de agosto de 2025
Gerencia de Centros de Despacho y Control N°2124-25

Estimado
Rodrigo Espinoza
Gerente de Operaciones
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref.: Notificación de carta enviada a la SEC
(GCDC2122-25) sobre la situación del
transformador de la S/E Florida

Por medio de la presente, le informamos que hemos remitido una comunicación a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) con respecto a una condición de riesgo que afecta el abastecimiento eléctrico en sectores de la comuna de Puente Alto. La situación está relacionada con el transformador de 25 MVA 110/12 kV ubicado en la subestación Florida, propiedad de Eléctrica Puntilla S.A., el cual sufrió una falla el 13 de junio de 2025 a las 23:49 horas.

Como consecuencia de esta falla, se perdió el suministro para el alimentador El Canelo, que abastece a 8.680 clientes de CGE. Para mitigar la situación, se han realizado trasposos de carga hacia los alimentadores El Peñón y Santa Rosa Sur.

Le notificamos como cortesía, ya que esta condición aún representa un riesgo latente que podría derivar en posibles racionamientos y desprendimientos de carga.

Quedamos a su disposición para cualquier antecedente adicional que sea necesario.
Atentamente,

Victor Gutierrez Gonzalez
Encargado Titular
Compañía General de Electricidad S.A.
MBR-PSA