

**Santiago, 28 de agosto de 2025
DE 05387-25**

Señor
Tomás Ávila A.
BESS del Desierto SpA
Presente

Ref.: Eventos de inyección de potencia activa de instalación de BESS del Desierto, del 27 de agosto de 2025.

De mi consideración,


Me refiero a los eventos ocurridos en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el 27 de agosto de 2025, que involucraron a las instalaciones BESS del Desierto. En efecto, hasta las 11:52:59 dichas instalaciones se encontraban en modo de carga con una potencia de 60 MW, momento en que conmutaron a una inyección de 127 MW en un lapso de 6 segundos. Posteriormente, a las 13:34:08, pasaron de una condición de carga de 73,8 MW a una inyección de 75 MW en menos de 5 segundos, alcanzando luego los 105 MW apenas 13 segundos después.

Teniendo en consideración la relevancia de los eventos registrados en la operación en tiempo real, que introdujeron riesgos en la seguridad del SEN, y habida cuenta de que su representada informó a este Coordinador haber solucionado los problemas registrados anteriormente en las mismas instalaciones, solicito a Ud. enviar, a más tardar el día 3 de septiembre de 2025, la siguiente información:

- a) Un informe detallado que identifique la causa raíz del comportamiento de las instalaciones involucradas en el evento, incluyendo una explicación detallada de por qué la solución implementada para evitar inestabilidades en estas instalaciones no tuvo el resultado esperado.
- b) En función de lo revisado, informe las medidas correctivas que prevé implementar su representada para asegurar que estos eventos no vuelvan a repetirse.
- c) Informe las razones por las que el CC de su representada no informó oportunamente los problemas que evidenció el BESS del Desierto.

Finalmente, informo a Ud. que mientras no se aclare en detalle lo ocurrido y se cuente con una solución robusta que garantice eliminar este comportamiento, se mantendrán suspendidas las pruebas de estas instalaciones.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

DCST/adr
c.c.:

Señor Javier Moraga Encargado Suplente – BESS del Desierto SpA
Archivo DE

Av. Parque Isidora N°1061, Pudahuel, Santiago de Chile – Teléfono: (+562) 2424 6300