

Santiago, 12 de septiembre de 2025  
N°1573126

Señora  
Gretchen Zbinden V.  
Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional  
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref.: Respuesta a carta DE05470-25

De nuestra consideración:

Mediante la presente damos respuesta a la carta de la Ref.

El pasado 29 de abril de 2025 realizamos los protocolos de pruebas al relé SEL-751, asociado al EDAC-CE de la S/E Curacaví, el resultado de estas pruebas fue satisfactorio. Adjuntamos el informe de esta actividad (anexo 1).

El último mantenimiento y revisión de la protección asociada al EDAC-CE fue realizado el pasado 29 de abril de 2025. Esta protección fue puesta en servicio septiembre 2013. En el punto anterior se adjunta el informe de esta actividad, adjuntamos también el permiso de trabajo utilizado para su ejecución (anexo 2).

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Jorge Villar Suarez  
Gerente Zonal

**SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.**