



Santiago, 12 de septiembre de 2025  
EFC-2025-00143

Señor  
**Rodrigo Espinoza**  
Gerente de Operación  
Coordinador Eléctrico Nacional  
Presente

**Ref.: [1] Respuesta Carta DE 05205-25. Ajustes VRT, FRT, Tensión y Frecuencia de las plantas PMGD ERV.**

**[2] Carta DE 02420-25, Ref.: "Requiere información respecto de ajustes en las protecciones de las plantas PMGD ERV", del 5 de mayo de 2025.**

**[3] Carta DE 05310-25, Ref: "Ampliación plazo de respuesta y Planilla Excel actualizada para llenar Ajustes VRT, FRT, Tensión y Frecuencia de las plantas PMGD ERV".**

De mi consideración,

Junto con saludar y en relación con la carta de la referencia [1] de la cual mis representadas no han sido notificadas a la fecha, tomando conocimiento de la misma sólo por medio de la notificación de la carta de referencia [3], por medio de la presente vengo en responder en tiempo y forma a lo solicitado.

En relación a la carta de referencia [1], se indica que del análisis de la información remitida por mis representadas en respuesta de carta de referencia [2], el Coordinador concluye que los ajustes de los inversores de nuestras instalaciones cumplen con las exigencias de los artículos 7-29 y 7-30 de la NTCO-PMGD, no obstante, señala que para asegurar la consistencia entre los ajustes VRT y FRT de los inversores informados y los ajustes de las protecciones de tensión y frecuencia de la planta en el punto de conexión, solicita confirmar que estos últimos cumplen con las exigencias de los artículos 7-29 y 7-30 de la NTCO-PMGD. Finalmente agrega que en caso de que los ajustes de las protecciones no cumplan con lo requerido en dichos artículos, se deberán modificar a la brevedad, adjuntando una planilla Excel para remitir dicha información.

Luego, por medio de carta de referencia [3] se amplía el plazo de respuesta y se adjunta nueva planilla Excel actualizada.

Por lo anterior y estando dentro del plazo otorgado, se adjunta a la presente planilla Excel con la información solicitada, la cual fuera enviada igualmente al correo electrónico indicado en la carta de referencia. Cabe destacar que los ajustes de las protecciones cumplen con lo indicado en la NTCO-PMGD, tal como fuera indicado en la información enviada el pasado 12 de mayo en curso.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops and curves, positioned above the printed name and title.

**Cristian Sanhueza Vejar**  
**Encargado Suplente**  
**Solar La Blanquina SpA**  
**Inversiones Chacabuco SpA**  
**Chungungo Solar SpA**  
**EnfraGen Chile Solar SpA**