

Stgo, 11 de Septiembre 2025

Sr.
Rodrigo Espinoza
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref.: Respuesta a cartas DE05203/04-2025

Ajustes de protecciones PMGD


Por medio de la presente, **Tomas Pablo Herzfeld**, RUT 4.330,437-2, en representación de la instalación **SLK CB Nueve**, da respuesta a las cartas **DE05203-25** y **DE05204-25** de fecha 22 de agosto de 2025, en la que ese Coordinador solicita revisar y actualizar los ajustes de protecciones de tensión y frecuencia de los PMGD, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7-29 y 7-30 de la NTCO-PMGD.

En atención a lo requerido, adjuntamos a la presente comunicación:

1. **Planillas Excel** debidamente completadas para cada planta con los ajustes de VRT y FRT de los inversores, y de protecciones de tensión y frecuencia en el punto de conexión de la planta.
2. **Print out de respaldo** que demuestran la correcta configuración de los ajustes de protecciones en la instalación.

Con lo anterior, confirmamos que los parámetros han sido revisados y ajustados, según corresponda, para dar cumplimiento a la normativa vigente.

Sin otro particular, saluda atentamente,


Tomas Pablo Herzfeld

Gerente General

SLK CB Nueve SpA