

GO N°224/2025

Santiago, 12 de septiembre de 2025

Señor

Rodrigo Espinoza V.

Gerente de Operación

Coordinador Eléctrico Nacional

Presente

Ant.: [1] Carta DE 05310-25 del Coordinador, fecha 26 de agosto de 2025, “Ampliación plazo de respuesta y Planilla Excel actualizada para llenar Ajustes VRT, FRT, Tensión y Frecuencia de las plantas PMGD ERV”.

[2] Carta DE 05203-25 del Coordinador, fecha 22 de agosto de 2025, “Ajustes VRT, FRT, Tensión y Frecuencia de las plantas PMGD ERV”.

Ref.: Responde a Carta DE05310-25 Ajustes VRT, FRT, Tensión y Frecuencia de las plantas PMGD ERV.

De mi consideración:

En respuesta a sus cartas de Ant. [1] y [2], informamos a usted que en el PMGD Ovejería se detectó que uno de los parámetros asociados al inversor no cumple con lo establecido en el Artículo 7-29 de la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD. Para subsanar esta situación, se ha planificado una intervención con asistencia del fabricante para el próximo lunes 15 de septiembre de 2025. Finalizada dicha intervención, se remitirá la información solicitada junto con los respectivos respaldos.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Javiera Gutiérrez Pérez
Encargada Suplente
COLBÚN S.A.