

Santiago, 12 de septiembre de 2025

CO AM092-25

Señor:
Ernesto Huber
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional

Presente

Ref.: Ajustes VRT, FRT, Tensión y Frecuencia de la planta PFV El Gaviotín SpA

De nuestra consideración:

Mediante la presente, y en respuesta a la solicitud contenida en la carta del Coordinador con correlativo DE 05203-25 y DE 05310-25 relativa a los ajustes VRT y FRT del PMGD PFV El Gaviotín SpA, RUT 77.131.288-8, cumplimos con entregar los parámetros de ajuste de protección correspondientes, tanto para inversores como para el reconectador en el punto de conexión.

Se adjunta la planilla Excel con los ajustes VRT y FRT, además de los respaldos gráficos (print out) de los ajustes de los inversores y del reconectador.

Con esta información damos cumplimiento a lo requerido por el Coordinador en las cartas referidas, confirmando que los parámetros han sido revisados para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Ricardo Sylvester Zapata
Gerente General
PFV El Gaviotín SpA