

Santiago, 11 de septiembre de 2025

Señor

Rodrigo Espinoza

Gerente de Operación

Coordinador Eléctrico Nacional

Presente

Ref.: Respuesta a carta DE05203-25 – Ajustes de protecciones PMGD

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, **Parque Solar Retiro SpA**, RUT **76.871.349-9**, en representación de la instalación **PMGD PFV Parque Panguilemo Aeropuerto**, da respuesta a la carta **DE05203-25** de fecha 22 de agosto de 2025, en la que ese Coordinador solicita revisar y actualizar los ajustes de protecciones de tensión y frecuencia de los PMGD, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7-29 y 7-30 de la NTCO-PMGD.

En atención a lo requerido, adjuntamos a la presente comunicación:

1. **Planilla Excel** debidamente completada con los ajustes de VRT y FRT de los inversores, y de protecciones de tensión y frecuencia en el punto de conexión de la planta.
2. **Print out de respaldo** que demuestran la correcta configuración de los ajustes de protecciones en la instalación.

Con lo anterior, confirmamos que los parámetros han sido revisados y ajustados, según corresponda, para dar cumplimiento a la normativa vigente.

Sin otro particular, saluda atentamente,



José Patricio Campos

Encargado Titular

Parque Solar Retiro SpA