

CORRELATIVO DE 05814-25

Asunto: Plan de Acción por EAF 135-2024 - Apertura automática del interruptor 52JL2 de S/E Central Mampil - RESPONDE A DE05078-25

De: Jorge Luis Gallegos Mellado <Jorge.Gallegos@coordinador.cl>

Enviado el: jueves, 11 de septiembre de 2025 10:42

Para: cdelafuente@innergex.com

CC: ncorrea@innergex.com; DAOP <daop@coordinador.cl>; Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>

Asunto: Plan de Acción por EAF 135-2024 - Apertura automática del interruptor 52JL2 de S/E Central Mampil - RESPONDE A DE05078-25

Señor

Carlos De La Fuente V.

Encargado Titular

Aela Generación S.A.

Presente

Junto con saludar, con respecto a la apertura automática del interruptor 52JL2 de S/E Central Mampil, ocurrida a las 08:17 horas del día 04 de abril de 2024, en la cual resultaron involucradas instalaciones de su reemplazada **Duqueco SpA**, y en base a lo manifestado en su carta AEL045-25 del 22 de mayo de 2025 (adjunta), con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se solicita remitir a más tardar a las **18:00 horas del día 22 de septiembre de 2025** la siguiente información:

- Confirmación de ejecución exitosa de las tareas necesarias para el reemplazo de las protecciones de bajo voltaje en las SS/EE Mampil y Peuchén, lo que fue comprometido por su representada para ser concretado en primera instancia para el mes de abril de 2025 y luego reprogramado para el **mes de junio de 2025**.

Agradeciendo de antemano su respuesta, **la que deberá ser cargada en el Sistema de Correspondencia del Coordinador** (cuyo número de correlativo de carta será notificado a través de dicho sistema), con el fin de disponer de los antecedentes necesarios para proceder con el cierre del Plan de Acción en la plataforma que posee la SEC para tales efectos.

Saluda atentamente,



Jorge Luis Gallegos Mellado
Ingeniero de Análisis de la Operación
Gerencia Operación
Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6300

www.coordinador.cl