DECLARACIÓN DE CONDICIÓN ESPECIAL DE OPERACIÓN**N° 83/2025**

EMPRESA :	COLBÚN S.A.	Fecha :	16-09-2025
-----------	-------------	---------	------------

CENTRAL :	CANUTILLAR
-----------	------------

DECLARACIÓN :	X	CANCELACIÓN :
---------------	----------	---------------

VERTIMIENTO EVITABLE	VERTIMIENTO	X	AGOTAMIENTO
----------------------	-------------	----------	-------------

FECHA DE VIGENCIA :	16-09-2025
HORA DE AVISO AL CEN :	0:00 HRS
HORA DE VIGENCIA:	0:00 HRS

Antecedentes a la hora de aviso:	
Estado inicial Embalse :	240,07 m.s.n.m.
Volumen embalsado hasta cota mín. operacional :	826,92 Hm3
Energía embalsada hasta cota mín. operacional :	471,1 GWh
Energía embalsada hasta cota máx. operacional :	84,6 GWh
Perfil horario de generación próximas 72 horas :	108 MWh/h
Perfil horario afluentes al embalse :	131 m3/s
Perfil horario afluentes al embalse :	268 MWh/h
NOMBRE:	FIRMA: