

CORRELATIVO DE 05880-25

Asunto: Responde a DE05203-25: Validación Modelos EMT de Centrales, PE Campo Lindo

De: Benjamín Vega Gutiérrez <benjamin.vega@coordinador.cl>

Enviado el: martes, 16 de septiembre de 2025 16:35

Para: Eduardo Verdugo Cuadra <eduardo.verdugo@aes.com>; Juan Pablo Kindermann Bassano <juan.kindermann@aes.com>

CC: Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>; Simon Veloso Rivera <simon.veloso@coordinador.cl>; Víctor Velar Guerrero <Victor.Velar@coordinador.cl>

Asunto: Responde a DE05203-25: Validación Modelos EMT de Centrales, PE Campo Lindo

Sr. Eduardo Verdugo

Encargado Titular

Parque Eólico Campo Lindo SpA

Presente

En atención a su consulta, informamos que, conforme al Procedimiento Interno de Modelación y Homologación de Instalaciones del SEN, es requisito entregar tanto el modelo estándar como el modelo detallado para parques eólicos y fotovoltaicos con potencia instalada igual o superior a 20 MVA.

En consecuencia, el modelo estándar del parque PE Campo Lindo continúa siendo requerido.

Saluda atentamente,



Benjamín Vega Gutiérrez

Ingeniero Especialista de Simulación y Laboratorio en Tiempo Real

Gerencia Operación

Santiago de Chile

Tel:

www.coordinador.cl