

**CORRELATIVO DE 05881-25**

**Asunto: Responde a DE05119-25: Envío modelo detallado EMTP, PFV Andes Solar**

**De:** Benjamín Vega Gutiérrez <benjamin.vega@coordinador.cl>

**Enviado el:** martes, 16 de septiembre de 2025 17:01

**Para:** Eduardo Verdugo Cuadra <eduardo.verdugo@aes.com>; Juan Pablo Kindermann Bassano <juan.kindermann@aes.com>

**CC:** Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>; Simon Veloso Rivera <simon.veloso@coordinador.cl>; Víctor Velar Guerrero <Victor.Velar@coordinador.cl>

**Asunto:** Responde a DE05119-25: Envío modelo detallado EMTP, PFV Andes Solar

Sr. Eduardo Verdugo

Encargado Titular

**AES Andes S.A.**

Presente

Acusamos recepción del modelo EMTP detallado de la central PFV Andes Solar. Este será debidamente revisado por nuestro equipo, y en caso de detectarse observaciones, se las haremos llegar oportunamente para que realicen las correcciones correspondientes.

Por otro lado, informamos que, conforme al Procedimiento Interno de Modelación y Homologación de Instalaciones del SEN, es requisito entregar tanto el modelo estándar como el modelo detallado para parques eólicos y fotovoltaicos con potencia instalada igual o superior a 20 MVA. En consecuencia, el modelo estándar del parque PFV Andes Solar continúa siendo requerido.

Saluda atentamente,



Benjamín Vega Gutiérrez

Ingeniero Especialista de Simulación y Laboratorio en Tiempo Real

Gerencia Operación

Santiago de Chile

Tel:

[www.coordinador.cl](http://www.coordinador.cl)