

CORRELATIVO DE 06089-25

Asunto: Plan de Acción por EAF 035-2025 - Desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E Puerto Varas

De: Christofer Gonzalez Lara <christofer.gonzalez@coordinador.cl>

Enviado el: lunes, 29 de septiembre de 2025 14:26

Para: 'Juan.veloso@saesa.cl' <Juan.veloso@saesa.cl>

CC: DAOP <daop@coordinador.cl>; 'kandinsky.dintrans@saesa.cl' <kandinsky.dintrans@saesa.cl>; Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>

Asunto: RE: Plan de Acción por EAF 035-2025 - Desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E Puerto Varas

Señor

Juan Alfonso Veloso Molina

Encargado Titular

Sistema de Transmisión del Sur S.A.

Presente

Estimado Juan:

Junto con saludar, escribo para recordar la consulta acerca del avance o ejecución de los trabajos asociados a corregir la estampa de tiempo en S/E Puerto Varas, que se menciona en el correo de arrastre.

Quedo atento a su respuesta.

Atentamente

De: Christofer Gonzalez Lara

Enviado el: lunes, 22 de septiembre de 2025 13:25

Para: Juan.veloso@saesa.cl

CC: DAOP <daop@coordinador.cl>; kandinsky.dintrans@saesa.cl

Asunto: Plan de Acción por EAF 035-2025 - Desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E Puerto Varas

Señor

Juan Alfonso Veloso Molina

Encargado Titular

Sistema de Transmisión del Sur S.A.

Presente

Junto con saludar, y con respecto al evento del asunto correspondiente a la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E Puerto Varas, ocurrida a las 14:39 horas del día 20 de enero

de 2025, su empresa se ha comprometido a realizar las siguientes acciones correctivas indicadas en la carta DE01815-25.

1. Cronograma de trabajo, con fechas definidas, que incluya las tareas necesarias para corregir la estampa de tiempo de las protecciones del paño CT1 de S/E Puerto Varas, a la Hora Oficial indicada en la NTSyCS.

Respuesta:

La estampa de tiempo de la protección paño CT1 de S/E Puerto Varas, será corregida antes del 30 de septiembre de 2025.

Con el fin de dar seguimiento al plan de acción iniciado con la SEC según Artículo 6-44 de la NTSyCS. solicito a usted indicar, **a más tardar a las 12:00 horas del miércoles 01 de octubre de 2025**, si la acción comprometida fue realizada y enviar los respectivos antecedentes de respaldo o en su defecto, una actualización de las fechas de ejecución de las actividades.

Atentamente



Christofer Gonzalez Lara
Ingeniero Especialista de Análisis de la Operación
Gerencia Operación

Santiago de Chile
Tel:

www.coordinador.cl