

**ST2-ECEN-0009-2025**  
Valparaíso, 29 de septiembre de 2025

Señor  
**Rodrigo Espinoza V.**  
Gerente de Operación  
Coordinador Eléctrico Nacional  
Presente

Ref.: **Actualización de Plan de Mantenimiento Preventivo Mayor 2025 por solicitud de Alfa Transmisora de Energía S.A.**

De nuestra consideración,

En conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico "Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor", informamos a usted que, actualizando lo ya informado en nuestra carta ST2-ECEN-0007-2025 y en el marco del proyecto "Nueva S/E Seccionadora Loica y Nueva Línea 2x220 kV Loica - Portezuelo (NUP 1645)" que está desarrollando la empresa Alfa Transmisora de Energía S.A., se requiere la desconexión del Circuito N°3 de la Línea 1x220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla por un periodo superior a 24 horas, debido a trabajos de tendido y conexión de conductores asociados a la Variante Provisoria entre la estructura N°15 de dicha línea con la nueva estructura N°16A.

El objetivo principal de esta desconexión es mitigar el riesgo para ejecutar los trabajos para el montaje de la estructura N°16A en el eje de la Línea 1x220kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla de Eletrans II S.A. y el conexionado de esta línea hacia la Variante Provisoria.

Para realizar la intervención indicada anteriormente, es indispensable contar con el circuito N°3 de la LT 1x220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla desenergizado por tres (03) días continuos. Por ello, se propone realizar los trabajos en el siguiente periodo de tiempo:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Fecha inicio de trabajos                 | : 08 de octubre 2025. |
| Fecha de termino de trabajos             | : 10 de octubre 2025. |
| Fecha alternativa de inicio de trabajos  | : 15 de octubre 2025. |
| Fecha alternativa de termino de trabajos | : 17 de octubre 2025. |

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Álvaro Alarcón Molina**  
Encargado Titular  
ELETRANS II S.A.