

Santiago, 29 de septiembre de 2025

DE 06054-25

Señor
Marco Mancilla Ayancán
Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Energía
Presente


Ref.: Respuesta a Oficio CNE Ord. N°809/2025.
Solicita Informe de Seguridad relativo al
reemplazo del transformador N°2 de la S/E
San Vicente.
Responde a Ingreso OP02174-25.

De mi consideración:

Me refiero a lo indicado en su Oficio Ord. N°809/2025, remitido al Coordinador Eléctrico Nacional el 11 de septiembre de 2025, en el cual se solicita, conforme con lo establecido en el artículo 72°-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos y al artículo 33° del Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, informar de qué manera se ve afectada la seguridad del sistema eléctrico, a causa de la exención del plazo de 36 meses requerido por la empresa Transelec S.A., para comunicar la modificación relevante consistente en el reemplazo del transformador N°2 de la S/E San Vicente, 154/13.8 kV de 26 MVA, por un equipo 154/66/13.8 kV de 40 MVA.

Al respecto, adjunto envío a usted el Informe de Seguridad GO N°25-2025 elaborado por este Coordinador que da respuesta a lo solicitado en su Oficio. En este informe se concluye que la ejecución de este proyecto antes del plazo de 36 meses no afecta la condición de seguridad del sistema eléctrico.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional

LCG/adr
Incl.: Lo indicado
c.c.: Gerencia de Operación

**CORREO DE ENVÍO A OFICINA DE PARTES DE LA CNE
CARTA DE06054-25 E INFORME DE SEGURIDAD GO N°25-2025**

De: Alejandra González Contreras <Alejandra.Gonzalez@coordinador.cl>

Enviado el: lunes, 29 de septiembre de 2025 19:34

Para: [oficinadepartes <oficinadepartes@cne.cl>](mailto:oficinadepartes@cne.cl)

CC: Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>; Luis Calabran Guerrero <Luis.Calabran@coordinador.cl>; Rodrigo Espinoza Vilches <Rodrigo.Espinoza@coordinador.cl>; Gretchen Helene Zbinden Véliz <gretchen.zbinden@coordinador.cl>

Asunto: Se adjunta Carta DE 06054-25 e Informe de Seguridad GO N° 25-2025 del Coordinador Eléctrico Nacional. Responde a Ingreso OP02174-25

Estimado Señor Marco Mancilla:

Junto con saludarlo y por especial encargo del Señor Ernesto Huber J., Director Ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, se adjunta carta e informe de la referencia, que dan respuesta a lo solicitado en su Oficio CNE Ord. N° 809/2025 de fecha 11 de septiembre de 2025.

Agradeceremos a usted confirmar su recepción a este correo electrónico.

Se despide atentamente,



Alejandra González Contreras
Asistente Dirección Ejecutiva
Dirección Ejecutiva

Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6419

www.coordinador.cl