



Temuco, 29 de septiembre de 2025

GE N° 0789/25

Señor
Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

REF.: DE 05335-25

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, informamos respecto a la Energía No Suministrada (ENS) asociada al evento ocurrido el 25 de febrero de 2025, conforme a los antecedentes disponibles en el Centro de Despacho Nacional (CEN) y en relación con los datos proporcionados por CODINER S.A.

La información técnica se encuentra detallada en el documento adjunto: "Cuantificación del grado de participación de instalaciones y automatismos en el evento del 25 de febrero de 2025 (actualización)", correspondiente a la carta DE 05335-25. A continuación, se presenta el resumen de los datos reportados:

Coordinado	Carga Instruida (D Alta) [MW]	Carga Instruida (D Baja) [MW]	Carga Desconectada [MW]	Diferencia Instruido y Desconectado [MW]	Potencia a Considerar en Prorrata [MW]	% Desconexión c/r a lo Instruido
Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica CODINER LTDA	7,4	4	NI	7,4	7,4	0,0%

Durante la temporada estival, se ejecutan maniobras de ajuste en la topología de red con el objetivo de asegurar la continuidad del suministro frente a contingencias como incendios forestales y faenas de roce. En la semana del evento, se realizaron modificaciones en la configuración de los alimentadores, agrupando cargas en dos circuitos: Temuco (EDAC) y Pillanlelbun.

En el instante de la interrupción, el alimentador Temuco que cuenta con sistema EDAC registraba una demanda de 2,619 MW, mientras que el alimentador Pillanlelbun presentaba una recarga de 2,5 MW, producto de las maniobras preventivas ante alertas de incendio. Esta condición se encuentra respaldada por el gráfico de potencia horaria correspondiente al 25 de febrero.

