

Osorno, 30 de septiembre del 2025  
N° 1573581

Señor

**Patricio Valenzuela V.**

Subgerente de Operación en Tiempo Real

**COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL**

Presente

**REF:** Carta respuesta DE 05966-25, Solicita complementar respuesta a estado de avance de la ejecución de las auditorías a Subestaciones (SSEE) Primarias de Distribución instruidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

De nuestra consideración:

En relación a vuestra solicitud de actualización de antecedentes presentados y solicitud de cronograma adicional de trabajo según carta DE 05966-25, indicamos lo siguiente:

- Las pruebas indicadas como pendientes, y que principalmente corresponde a pruebas efectivas de interruptores, no se realizaron porque afectan el suministro eléctrico a clientes regulados. Esto fue planteado en las reuniones de inicio entre el Coordinador y nuestra representada.
- Estas pruebas pendientes fueron indicadas en los informes de auditoría, planillas de hallazgos con las observaciones respectivas. Esto fue coordinado en las respectivas reuniones entre el Coordinador y nuestra representada. Adicionalmente en las distintas observaciones a informes de auditoría por parte del Coordinador, las pruebas pendientes no fueron solicitadas como observaciones.
- Las pruebas pendientes se consideran realizar y abordar en los respectivos planes de normalización de hallazgos de cada subestación una vez aprobado los informes respectivos de auditoría. Similar metodología a la normalización de hallazgos de Subestaciones Pichil y Loncoche.

Adicionalmente, agradeceremos considerar la aprobación de los informes de auditoría que están en vuestra revisión ya que por el extenso periodo de revisión e iteración; nuestras instalaciones han estado sujetas a modificaciones por proyectos de ampliación, nuevos MNR lo que se tendrá que ver reflejado en los planes de normalización de hallazgos. Sin considerar los sobrecostos asociados a este proceso.

Esperamos que esta propuesta sea bien recibida.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

**SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S. A.**

**Patricio Saglie C.**

Gerente de Explotación de Transmisión