

Estimados,

Junto con saludar, y en respuesta a la carta DE 05664-25, informamos que **Generadora Eléctrica Kaltemp Ltda.**, respecto de la central **PMGD Fotovoltaica Tambo Real**, ha realizado la modificación en todos los inversores de los parámetros de tensión y voltaje conforme a lo establecido en la **Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD en Instalaciones de Media Tensión**, publicada en febrero de 2024.

Adjuntamos a la presente:

- Información de los pantallazos de los inversores restantes.

Adicionalmente, informamos que ya no necesitaremos los 90 días ya que logramos entrar al sistema de comunicación antiguo. La tensión nominal en estos inversores se mide entre la fase y el neutro dando un valor de 230 V. En base a este valor se configuran los parámetros.

Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier antecedente adicional que requieran.

Atentamente,



ANTONIO BOETSCH
Gerente General

aboetsch@boetek.cl
Av. El Rosal 4571, Huechuraba,
Santiago, Chile.