

Coquimbo, 01 de octubre de 2025
CGET N°2745/2025
Estimado Señor
Ernesto Huber Jara
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref.: Solicitud de Modificación No Relevante (MNR).

De nuestra consideración.

En atención a lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI”, se solicita el inicio del proceso de conexión para el proyecto denominado “Reemplazo 52C6 en S/E San Joaquín”


En el Formulario “Solicitud Inicio Proceso Modificación No Relevante” se adjuntan los antecedentes solicitados en el mencionado Artículo.

El proyecto consiste en el reemplazo del interruptor asociado al paño C6 en S/E San Joaquín, cuya justificación es el aumento de demanda en la red Distribución y el equipo no cumple con las condiciones técnicas requeridas para dichos aumentos, específicamente sus transformadores de corriente tipo bushing.

El proyecto considera todas las tareas necesarias para su energización y puesta en servicio.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

CGE Transmisión



Claudio Araya Arcos
Gerente Transmisión Norte

Incl:

Anexo 1 - Formulario-Solicitud-de-Modificación-No-Relevante-SMNR.

Anexo 2 - Cronograma de modificación de las instalaciones.

Anexo 3 - Diagramas unilineales

C.C.

Jefe Departamento de Proyectos. Coordinador Eléctrico Nacional