

Osorno, 04 de noviembre de 2025

Nro. 1575015

Señor
Ernesto Huber Jara
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Referencia: Solicitud de Modificación No Relevante (MNR) “Conexión Alimentador E3 Subestación La Misión”.

De nuestra consideración.

En atención a lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI”, se solicita el inicio del proceso de conexión para el proyecto “Conexión Alimentador E3 Subestación La Misión”.

En el Formulario “Solicitud Inicio Proceso Modificación No Relevante (MNR)” se adjuntan los antecedentes solicitados en el mencionado Artículo.

Descripción general

El proyecto consiste en la conexión de un nuevo alimentador denominado E3, disponible en una celda de media tensión de 23 kV.

Este alimentador se implementa con el objetivo de liberar carga del alimentador existente Schilling, perteneciente a la Subestación La Misión, el cual presenta niveles de carga elevados, representando un riesgo para el abastecimiento seguro y continuo de la demanda de nuevos clientes.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Marcelo Matus Castro
Gerente de Transmisión
Sistema De Transmisión Del Sur S.A.

Cc: Jefe Departamento Conexiones (Coordinador Eléctrico Nacional).